



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО»**

(АО «Газпром газораспределение Иваново»)

Ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, РФ, 153020  
Тел.: +7 (4932) 93-19-31, факс: +7 (4932) 93-19-19  
www.gpgr-ivanovo.ru, E-mail: administr@gpgr-ivanovo.ru  
ОКПО 03267353, ОГРН 1023700530611, ИНН 3730006498, КПП 370201001

23.03.2017 № 10-000591(058)  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Приложение № 2

к Договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения  
№ 10П-0632 от 10.04.2017 г.

**Технические условия № 10-000591(058)**

**Исполнитель: ОАО «Газпром газораспределение Иваново»**, 153020, г. Иваново, Окуловой ул., д. 59  
**Заявитель: ООО «Славянский Дом»**  
**Адрес: г. Иваново, ул. Велижская, дом № 8**

**Изменения от 06.04.2018г.**

**Технические условия выданы для строительства наружного газопровода и газификации** двух многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, с установкой газового оборудования: **Литер I: нежилая часть:** теплогенератор (котел - колонка) - 6 шт. общей мощностью не более 251 кВт, **жилая часть:** теплогенератор (котел - колонка) - 495 шт. мощностью не более 24 кВт каждый, счетчик - 495 шт.

**Литер III: нежилая часть:** теплогенератор (котел - колонка) - 6 шт. мощностью не более 102 кВт каждый, теплогенератор (котел - колонка) - 2 шт. мощностью не более 24 кВт каждый, **жилая часть:** теплогенератор (котел - колонка) - 352 шт. мощностью не более 24 кВт каждый, счетчик - 352 шт.

**по адресу:** г. Иваново, ул. Профсоюзная, кадастровый номер земельного участка: 37:24:000000:0015, литер I, III;

**место присоединения: 1 вариант:** существующий подземный стальной газопровод среднего давления Ø 325 мм по ул. Товарная г. Иваново, Pраб=0,26 МПа, точное место присоединения уточнить при проектировании, Pраб=0,26 МПа.

**2 вариант:** существующий подземный стальной газопровод среднего давления Ø 426 или Ø 530 мм по ул. Арсения г. Иваново, точное место присоединения уточнить при проектировании, Pраб=0,26 МПа;

**Максимальная нагрузка:** 2 711,1 тыс. м<sup>3</sup>/год; 3,091 тыс.тут/год, 2049,5 нм<sup>3</sup> / час (при необходимости предусмотреть подключение многоквартирных жилых домов по этапам)

**Наименование ГРС:** Иваново-1.

**Сроки подключения (технологического присоединения):** в соответствии с договором о подключении.

**Инженерно-технические требования:**

1. Проекты должны быть зарегистрированы (согласованы) в филиале ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Иванове и Службе защиты от коррозии.

2. Предусмотренные проектами технические устройства должны пройти обязательную сертификацию и иметь техническую документацию, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей.

3. В проектах максимально предусмотреть подземную прокладку газопроводов и использование полиэтиленовых труб в соответствии с требованиями п.5.2.4. СП 62.13330.2011. Для определения местонахождения газопровода приборным методом выполнить требования СП 42-103-2003.

4. До разработки проектов получить технические условия в службе защиты от коррозии (при необходимости).

5. Исполнителю предусмотреть установку отключающего устройства на границе земельного участка заявителя.

6. Заявителю предусмотреть установку узла учета расхода газа в соответствии с действующим законодательством.

7. Заявителю проект сети газопотребления согласовать с отделом метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» (для всех категорий потребителей, кроме многоквартирных и индивидуальных жилых домов). В случае установки в многоквартирном доме общего узла учета расхода газа проект также необходимо согласовать с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново».

**Дополнительные требования:**

1. До начала строительства (при необходимости) заключить Договоры на ведение авторского надзора и строительного контроля (технический надзор).

2. Заявителю до ввода объекта в эксплуатацию:

- заключить со специализированной организацией договоры на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования;

- назначить ответственного за безопасную эксплуатацию объекта газоснабжения (для юридических лиц);

- заключить договор на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново».

**Срок действия технических условий подключения:** 3 года.

При проектировании головных ПРГ; ПРГ к потребителям с расчетным расходом газа свыше 1000 м<sup>3</sup>/ч; ПРГ к потребителям, имеющим особые режимы газоснабжения (объекты с непрерывным технологическим процессом, объекты Минобороны и т.п.); ПРГ питающих кольцевые сети низкого давления (закольцованные по выходам); ПРГ расположенных в удаленных населенных пунктах рекомендуется предусматривать установку систем телеметрии на базе контроллеров АКТЕЛ.

**Основание для выдачи:** заявление №10-022070 от 17.03.2017, письмо ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 28/2640 от 09.03.2017 г. письмо ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 28/16667 от 25.12.2017 г.

Главный инженер  С.А. Груздев

23.03.2017 г.

Исполнитель: Яковлев Д.С. 30-62-08