

1580

**АКТ**  
о подключении (технологическом присоединении)

г.Иваново

\_\_\_\_\_ 2020 г.

**АО «Газпром газораспределение Иваново»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Иванове Красоткина А.Н., действующего на основании генеральной доверенности №10-01/03 от 01.01.2020 г., с одной стороны и ООО «СЛАВЯНСКИЙ ДОМ», именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице директора Звонова С.Н., действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 10 апреля 2017 г. N №10П-0632 (далее - договор) произведено подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г Иваново, ул Профсоюзная, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю - наружный газопровод среднего давления диаметром 159 по адресу: г Иваново, ул Профсоюзная

- Характеристики выполненного присоединения: сварной.
- Сеть газораспределения в точке подключения: газопровод среднего давления.
- Расположение газопровода: подземный.
- Наружный диаметр: 325 мм.
- Режим газоснабжения в точке подключения:
- максимальный расход газа: 1 971,04 куб. метров в час;
- максимальное давление газа: 0,26 МПа;
- минимальное давление газа: 0,26 МПа;
- режим газоснабжения: Постоянный

Состав сети представлен в таблице 1.

**Таблица 1: Состав сети газопотребления**

Наименование объекта	Длина, м	Диаметр, мм	Материал	Давление (максимальное)	Марка
Подземный газопровод	1404	160,110,159,108	ПЭ, сталь	среднее	
Надземный, вводной, внутренний газопровод	8,1	108,89,273,57	сталь	среднее, низкое	
Отключающее устройство	1	100			11с67п
Пункт редуцирования газа					

Стоимость работ по договору (с учетом НДС 20%): 43 666,52 руб.

Состав газоиспользующего оборудования, присоединенного к сети газопотребления, представлен в таблице 2.

Заявитель претензий по оказанию услуг к газораспределительной организации не имеет.

**Исполнитель:**

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Иванове

А.Н. Красоткин

(подпись)



**Заявитель:**

директор

Звонов С.Н.

(подпись)



*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Врезка  $\phi 159 \times 4,5$  мм в существующий стальной (сталь 10) подземный газопровод природного газа среднего давления III категории  $\phi 325 \times 6,0$  мм,  $P_{раб} = 0,26 \text{ МПа}$ , ПК0

Переход (неразъемное соединение) ПЭ100 ГАЗ  $160 \times 14,6 / \text{ст. } 159 \times 4,5$ . ПК0+1,0

УП1  $175^\circ$  ПК0+8,0  
упругий изгиб  $R > 25 \text{ Дн}$

Фитиль из трубы  $\phi 273 \times 4,5$  мм,  $L = 7,0 \text{ м}$

Установка крана полиэтиленового  $\text{Дн } 160 \text{ мм}$  под ковер. ПК0+3,5

Г2 ПЭ100  
SDR11  $\phi 160 \times 14,6$

территория  
гимназии №23

Контрольную трубку  
вывести под ковер

УП2  $135^\circ$  ПК0+18,5  
отвод

Контрольную трубку  
вывести под ковер

+800  
+1450

